Zusatzklemme für Powerstart mit Klöckner-Möller-Schützen

Sehr geehrter Techniker,

Sollte in Ihrem BHKW eine Powerstart-Schiene mit Klöckner-Möller-Schützen eingebaut sein, so benötigen Sie zusätzlich eine blaue N-Klemme und eine „Brücke“ um alle Anschlüsse für den Nettostromzähler-Nachrüstsatz verfügbar zu haben.

Bitte stellen Sie **vor** Punkt III. (Elektrische Installation der Einbauanleitung) die dargestellte Klemmleiste mit dieser zusätzlichen blauen N-Klemme und der „Brücke“ her.

Ihre PowerPlus Technologies GmbH

Dezember 2010
Version 0